



GALTEN VANDVÆRK

Låsbyvej 1, 8464 Galten
Tlf. 86946266 / 20746266
CVR: 2344 7819
www.galtenvand.dk
mail: kontor@galtenvand.dk
Bank: 6114-4930061712

Tekniske bestemmelser ved nybyggeri

- Som oftest er der brugt 32 mm PEL rør i almindeligt boligbyggeri
- Sammenkobling af stikledning (stophane) og jordledning udføres af Galten Vandværk med EL-svejssemuffe
El-svejssemuffe leveres af Galten Vandværk
- Der leveres gratis byggevand ved byggeri med én boligenhed i byggeperioden og der skal derfor ikke monteres byggevandsmåler. Vi opfordrer dog kraftigt til at undgå unødigt vandspild. Hvis dette ikke bliver respekteret, vil Galten Vandværk lukke for tilførslen. Ved større byggerier, forbeholder Galten Vandværks sig ret til at kræve måler på byggevandet
- VVS installatør skal montere tilbagestrømningssikring, kategori 4 under byggeperioden
- VVS installatør skal sørge for montering af kontrollerbar kontraventil i installationen ved vandmåleren
- Når byggeriet nærmer sig afslutningen og der er gjort klar til montering af vandmåler, kontaktes Galten Vandværk, som så efter aftale kommer og monterer måleren

Kontakt information:

Driftsleder Claus Hansen tlf. 2074 6266

Mail: kontor@galtenvand.dk