AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

TEST Reg.nr. 401

ANALYSERAPPORT 327214

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 04.12.2018
Bilag:

Galten Vandværk
Låsbyvej 1
8464 Galten

LAB nr:	18-26848, Prøve nr. 368061	**Prøvetager:**	JT, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, afgang vandværk - Normal kontrol	**Prøvetagningsperiode:**	27.11.2018 10:03 - 27.11.2018 10:15
Prøvested:	Galten Vandværk - Jupiter 78004	**Prøvetagningssted:**	Afgang vandværk
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1068 d. 23.08.2018	**Analyseperiode:**	27.11.2018 - 04.12.2018

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Udseende	**Klar**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Temperatur	**9.4**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
pH	**7.3**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS 287	10%
Ledningsevne	**68**	mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 288	10%
NVOC	**1.4**	mg/L	-	4		0.1	M-0097 DS/EN 1484	10%
Ammonium	**<0.02**	mg/L	-	0.05		0.02	M-0014 DS 224	10%
Jern	**0.006**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Mangan	**<0.001**	mg/L	-	0.05		0.001	M-0139 RefM018/ICP	10%
Klorid	**42**	mg/L	-	250		0.5	M-0018.DS/ENISO10304	10%
Fluorid	**0.3**	mg/L	-	1.5		0.1	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrat	**1.7**	mg/L	-	50		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrit	**0.002**	mg/L	-	0.01		0.001	M-0015 DS 222	10%
Sulfat	**49**	mg/L	-	250		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Total-P	**<0.01**	mg/L	-	0.15		0.01	M-0020 DS 292	10%
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
Kimtal 37°C	**<1**	pr. mL	-	20		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.3
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.3
Arsen	**2.58**	µg/L	-	5		0.02	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%

Bemærkninger:
Der findes ved afgang vandværk kun en specifik grænseværdi for Nitrit. Grænseværdier for forbrugers taphane er suppleret til orientering.

Rekvirent: Galten Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Skanderborg Kommune, vedr.drikkevand

Nørresundby d. 04.12.2018

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.